


### X-VENT II 1200 LJUDTRYCKSNIVÅ - TAKMODELL



Visar ljudtrycksnivån vid olika luftmängder och är angiven för två olika efterklangstider.

T=0,9 s är typisk för t ex kontor

T=0,6 s är en bättre dämpad lokal, t.ex. undervisningslokal

Uppmätt på 1 m avstånd framför anläggningen.